



- Poznámky:**
- Pozice a výšky instalačních přístrojů a vývodů budou projednány před zahájením prací s hlavním architektem, se zástupcem investora nebo dodavatelem technologického zařízení.
 - Rozvody silnoproudé elektroinstalace budou vzájemně koordinovány s rozvody ostatních profesí.
 - Volně vedená kabeláž bude provedena v bezhalogenovém provedení B2caS1d1a1. Pokud bude vedení uloženo pod omítku s min. krytím 15 mm, mohou být použité kabely typu AYKY/CYKY.
 - Kabeláž s požární odolností bude vedena samostatně a bude zasekána pod omítku nebo přichycena požárně odolnou přichytkou. Každá trasa požárního vedení bude označena po 50 metrech příslušnou informativní tabulkou, minimálně však vždy na začátku a na konci. Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou požárně utěsněny.
 - Dodavatel se musí seznámit s dokumentací expozice. Před finálním osazením kabeláže k expozičnímu osvětlení musí proběhnout koordinace s projektantem expozice a investorem, musí se určit přesná trasa vedení kabeláže k expozičnímu osvětlení a případně určit části, které se budou instalovat až v rámci stavby expozice.

rozvodná soustava:
sít TN-C, 3/PEN, AC, 230/400V, 50 Hz
sít TN-S, 3/N/PE, AC, 230/400V, 50 Hz

ochranná opatření:
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje:
viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Kontroloval: Ing. Jiří Voráč	Kreslil: Josef Dryk	Číslo zakázky: 250312	
Stavebník: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně		Datum: 05/2025		
Kraj: Karlovarský	Obec: Mariánské Lázně	Měřítko: 1:50		
Akce: Městské muzeum Mariánské Lázně Stavební úpravy - expozice		Stupeň: DVZ		
Část: D.1.4e Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika		Číslo výkresu: D.1.4e.5		
Obsah: Půdorys expozičního osvětlení				