



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: MUML/2025/29426

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 29. 8. 2025

Identifikační údaje veřejné zakázky

Identifikátor veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo: P25V00000040
Evid. číslo zakázky ve VVZ:	Z2025-043343
Název veřejné zakázky:	Městské muzeum – rekonstrukce – Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně – nová expozice, foyer 1. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky (§ 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení §56 ZZVZ
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muml.cz

Město Mariánské Lázně je zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

Druh plnění:	CPV kód:
Výstavní zařízení	39154000-6
Rekonstrukce budov	45454100-5

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Zastoupené:	Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO , DIČ:	00254061, CZ00254061
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 27. 8. 2025 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

Rádi bychom podali následující dotazy:

1) Prosíme o doplnění schématu zapojení rozvaděče: REX2:

Pol5.1 -

REX2 - rozvaděč expoziční části v 2.NP ve skříňovém oceloplechovém provedení

ŠxVxH 100x2000+400 mm, podstavec 100 mm, s výřezy pro průchod kabelů, 13x DIN, 624 modulů, IP40 včetně vybavení dle "Schéma zapojení rozvaděče REX2"

2) Z podkladů projektové dokumentace není zcela zřejmá specifikace svítidel stavební části. Žádáme tímto o doplnění knihy svítidel včetně jejich grafického zobrazení pro stavební část.“

Odpověď zadavatele:

1)

Zadavatel tímto sděluje, že do zadávací dokumentace byl doplněn následující dokument:

- výkres D.1.4e.7 - Schéma zapojení jistících skříní - obsahuje zapojení rozvaděče REX2

2)

Zadavatel tímto sděluje, že do zadávací dokumentace byly doplněny následující dokumenty:

- výkres D.1.4e.5 - Půdorys expozičního osvětlení - obsahuje osvětlení z hlediska napojení elektro
- výkres D.4.1 - Půdorys 2.NP - osvětlení - stavební úpravy - obsahuje osvětlení z hlediska specifikace a umístění
- tabulka D.4.3 - Technická specifikace svítidel - stavební úpravy - obsahuje knihu svítidel

Dokumenty jsou v zadávací dokumentaci uloženy ve složce s názvem „Kniha svítidel“.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent – veřejné zakázky