



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: **bprbqms**
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: MUML/2025/29756

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 2. 9. 2025

Identifikační údaje veřejné zakázky

Identifikátor veř. zak. – profil zadavatele: Systémové číslo: P25V00000040
Evid. číslo zakázky ve VVZ: Z2025-043343
Název veřejné zakázky: **Městské muzeum – rekonstrukce – Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně – nová expozice, foyer 1. etapa**
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky (§ 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení §56 ZZVZ
Limit veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muml.cz>

Město Mariánské Lázně je zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
Druh plnění: CPV kód:
Výstavní zařízení 39154000-6
Rekonstrukce budov 45454100-5

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele: Město Mariánské Lázně
Zastoupené: Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO , DIČ: 00254061, CZ00254061
Profil zadavatele: <https://zakazky.muml.cz>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 29. 8. 2025 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

Dne 29.8.2025 byla zadavatelem doplněna Kniha svítidel.

Prosíme o vyjasnění:

1) u svítidla D2, D3 je ilustrační zobrazení produktu s opálovým difusorem.
Prosíme o foto, jak svítidlo vypadá včetně požadovaných reflektorů?

Obrázek neodpovídá zadání v textu. Nevíme tedy přesně co cenit.

- Dc1 - historický závěsný šestiramenný lustr atypické závěsné 230V/50Hz, 25W/830, vč. Příslušenství

- Dc2 - historický závěsný šestiramenný lustr atypické závěsné 230V/50Hz, 25W/830, vč. Příslušenství

Prosíme o zaslání popisu s rozměry.

Nejjednodušší cesta by byla, zaslat originální katalogové listy navrhovaných produktů.

Předem díky za odpověď“

Odpověď zadavatele:

Svítidla D2 a D3

Jedná se o atypický výrobek bez originálního katalogového listu – do zadávací dokumentace zadavatel přidává ilustrační vyobrazení podobného výrobku. Bude-li použit lištový systém s reflektory nebo atypický profil s osazenými bodovými reflektory je na zvážení dodavatele, ale musí být dodrženy rozměry dle specifikace a musí být osazeno reflektory v počtu a kvalitě dle specifikace.

Dc1 Dc2

Jedná se o historická (dobová) svítidla nebo jejich repliky. Nemusí jít o nový výrobek, může být použit starší kus z antikvariátu nebo bazaru, který se osadí novou elektroinstalací. Zadavatel do zadávací dokumentace přidává ilustrační vyobrazení a rozměry.

(V depozitáři muzea se podobné výrobky nacházejí. Jejich technický stav nebyl posouzen, ale pokud to bude možné, mohou být v expozici použity).

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru