



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: **bprbqms**
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: mumml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: MUMML/2025/30461

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 8. 9. 2025

Identifikační údaje veřejné zakázky

Systémové číslo VZ:	P25V00000046
Název veřejné zakázky:	Modernizace stravovacího provozu na ZŠ JIH - PD
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na služby
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Zastoupené:	Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO , DIČ:	00254061, CZ00254061
Profil zadavatele:	https://zakazky.mumml.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 5. 9. 2025 následující dotaz:

„Dobrý den,
při prohlídce v prostorách školní jídelny ZŠ Jih jsme zjistili, že budově se nacházejí poruchy (praskliny stěn a podlah). Z tvaru, rozsahu a umístění trhlin lze usuzovat na problém se založením budovy. Lze se domnívat, že dochází k poklesu a prohýbání podlahových konstrukcí v suterénu a zřejmě též k poklesu základových konstrukcí. Z historických pramenů (geologického průzkumu) lze vyčíst velmi špatné základové poměry (málo únosné podloží). Domníváme se, že bude potřebné provést podrobnější prozkoumání poruch, vypracování statického posouzení a návrh řešení zjištěných poruch.
Dotaz uchazeče: Rozšíří zadavatel zadání o potřebné činnosti, tj. provedení statického posouzení a návrh řešení zjištěných poruch statiky objektu?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě shora uvedeného dotazu sděluje, že **doplnil požadavky na projektovou dokumentaci o prověření poruch stěn a podlah a zjištění jejich příčin a dále o provedení návrhu způsobu řešení odstranění zjištěných statických poruch objektu včetně statického posouzení.**

Z tohoto důvodu byl **upraven a nahrazen** dokument, který je součástí zadávací dokumentace: *Příloha Smlouvy o dílo pro vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Modernizace stravovacího provozu na ZŠ JIH“ – Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické zadání.*

Vzhledem ke skutečnosti, že se rozšiřuje předmět veřejné zakázky, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do 29. 9. 2025 do 9:00 hod.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent – veřejné zakázky