



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Petr Hradil
350 02 Cheb 2
IČ: 87152339
ISDS: q5mmukw

Vaše značka:

Naše značka:
OSM/25/83/JZ

Vyřizuje/linka:
Zolotarová/380

V Mariánských Lázních
07. 02. 2025

Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci (PD) pro stavební řízení na akci: „Přípojka vody a přípojka NN pro prodejní stánky ul. Masarykova. Mariánské Lázně - p.č. 73/1, 78/1, 169, 187/1, k.ú. Mariánské Lázně“

Odbor rozvoje města, investic a dotací (ORID, F.Malina):

Odbor ORID prověřil předloženou projektovou dokumentaci, která řeší akci "Přípojka vody a přípojka NN pro multifunkční připojovací body v ul. Masarykova, Mar. Lázně. S návrhem PD a popisem realizace v rámci technického řešení odbor ORID **SOUHLASÍ**.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru ORID

Odbor životního prostředí (OŽP):

S realizací záměru dle předložené upravené PD **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek při realizaci (tyto budou zapracovány i do výkazu výměr):

1/ Vykopaný materiál, pomocný stavební materiál, součásti stavebních strojů apod. nebudou deponovány (ani dočasně v kořenových prostorech stávajících dřevin a v plochách zeleně).

2/Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození kmene, kořenů, ani kořenové zóny dřevin. Dřeviny budou chráněny dřevěným bedněním a ochranou kořenového prostoru.

3/ Pokládka sítí technické infrastruktury v blízkosti stávajících dřevin, která by nebyla dostatečná z důvodu ochrany dřevin bude provedena „protlakem“ a v jednom případě ručním výkopem – viz příložená situace – upravený návrh

V případě výkopu prováděného ručně nebudou přerušovány kořeny silnější 3 cm. Obnažené kořenové systémy budou chráněny proti ztrátě vlhkosti viz. ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

4/V případě jakéhokoliv poškození dřeviny při realizaci stavby bude toto bezodkladně oznámeno Správci zeleně a po domluvě s ním sjednáno a provedeno vhodné pěstební opatření na poškozené dřevině na náklady investora. V případě trvalého poškození dřeviny bude tato vyčíslena na základě ocenění dřevin AOPK a vzniklá škoda bude na investorovi vymáhána. **Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**

5/ V místech výkopů v rostlém terénu a trávníku budou veškeré plochy navraceny do původního stavu, tzn. urovnány do úrovně okolního terénu, vysbírány kameny, doplněna ornice nebo trávníkový substrát a založen trávník novou pokládkou travního drnu. Zhotovitel má povinnost o tyto plochy pečovat minimálně do doby ujmoutí travního drnu (tj. cca 3-4 týdny) a po celou dobu zajišťovat potřebnou zálivku.



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

6/ Vedení uložené pod, nebo vedle obrubníku ohraničující zelený pás bude provedeno tak, aby nedošlo k sedání zeminy.

7/Poklopy navržených šachet budou respektovat stávající terén a budou instalovány v jeho úrovni. Tělesa šachet ani jejich poklopy nebudou vystupovat nad terén.

8/Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození mobiliáře a jiných zařizovacích předmětů veřejného prostoru.

Správa veřejné zeleně si vyhrazuje právo být účastna předání staveniště, převzetí hotové stavby a jednotlivých výrobních výborů

Ing. Zora Rákosová
referent OŽP - zeleň

Shrnutí - stanovisko odborů ORID, OŽP, OSM:

Město Mariánské Lázně, zastoupené na základě pověření v organizačním řádu Odborem správy majetku města (OSM) **SOUHLASÍ** s provedením stavby: „**Přípojka vody a přípojka NN pro prodejní stánky ul. Masarykova, Mariánské Lázně - p.č. 73/1, 78/1, 169, 187/1, k.ú. Mariánské Lázně**“, dle předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených odborů.

Stanovisko je vydáváno na základě žádosti jako podklad pro další řízení u stavebního úřadu.

.....
PhDr. Jana Zolotarová
vedoucí odboru OSM