



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: MUML/2026/6204

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 18. 2. 2026

Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:

Systémové číslo VZ: P26V00000010

Název veřejné zakázky:

Chodník Skláře

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Hlavní slovník, hlavní předmět:

CPV 45213316-1 – Stavební úpravy chodníků

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Zastoupené:

Martinem Hurajčíkem, starostou města

Sídlo:

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČO, DIČ:

00254061, CZ00254061

Profil zadavatele:

<https://zakazky.muml.cz>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 17. 2. 2026 následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č. 1:

„Dobrý den, máme dotaz na protikorozní ochranu, zjistili jsme nesrovnalost v PD (technická zpráva + výkresy) a výkaz výměr - položka 22.

Technická zpráva:

Povrchová ochrana bude provedena pro prostředí s korozní agresivitou minimálně C3 s požadavkem na vysokou životnost (H) - více než 15 let - podle ČSN EN ISO 12944-1

Výkres - D.2 Lávka přes Kosový potok - příčný řez - poznámka

Podle nás by nátěrový systém měl vztahovat na OK lávky + Zábradlí + Ložiska a na výplň zábradlí (orámovaný tahokov) podle výkresu žárový Zn.“

Žádost č. 2:

„S0 03 položky poř. č. 22 a 24 týkající se ocelové konstrukce lávky- soupis prací uvádí, že povrchová úprava PKO bude pozink, ale projektová dokumentace uvádí, že PKO bude v nátěrovém systému C3/H. Takže prosíme zadavatele o informaci, která z těchto variant platí a dále žádáme o uvedení soupisu prací a projektové dokumentace do souladu.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil výkaz výměr tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací. PKO bude v nátěrovém systému C3/H.

Upravený výkaz výměr byl vložen na profil zadavatele.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent – veřejné zakázky