



Městský úřad Mariánské Lázně
Odbor investic a dotací
Ing. Miroslav Kupka
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně

Č.j.:

Vyřizuje / linka
František Morávek / + 420 354 627 079

Mariánské Lázně 22. ledna 2018

Zřízení veřejného osvětlení ul. U nemocnice, Mar.Lázně – vyjádření, existence sítí.

Obdrželi jsme Vaši písemnou žádost e-mailem ze dne 3.1.2018 o vyjádření k existenci námi provozovaných sítí v předmětném zájmovém území a o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu. Po posouzení Vaší žádosti a přiložené PD zasíláme situaci s trasou námi provozovaných rozvodných tepelných zařízení (RTZ) ve vyznačeném ZÚ a dále pro účely povolení a provádění prací v ochranném pásmu RTZ dle zák.č.458/2000 Sb. („Energetický zákon“) stanovujeme tyto podmínky :

- 1) Minimálně 5 dnů před zahájením prací v ochranném pásmu RTZ (2,5 m na obě strany) bude u naší organizace objednáno vytyčení trasy RTZ a budeme požádáni o odsouhlasení prováděných prací (zápis do staveb.deníku).
- 2) Zhotovitel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky s polohou RTZ a stanovenými podmínkami.
- 3) Zához (zakrytí, přebetonování aj.) výkopu v ochranném pásmu RTZ budou provedeny až po našem odsouhlasení provedených prací (zápis do stavebního deníku stavby).
- 4) Bude dodržen zákon č.458/2000 Sb. („Energetický zákon“) a ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- 5) Stavebník se písemně zaručí za nepoškození RTZ ve správě naší společnosti.
- 6) V ochranném pásmu RTZ nebudou vysazovány žádné nové trvalé porosty (stromy, křoviny, okrasná zeleň, apod.).
- 7) V případě potřeby bude směrové a hloubkové uložení RTZ zjištěno po našem odsouhlasení příčnými sondami.
- 8) V ochranném pásmu RTZ budou provedeny zemní práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a s nejvyšší opatrností !
- 9) Obsyp RTZ bude proveden 30 cm vrstvou písku a nad RTZ bude dodána výstražná folie zelené barvy.
- 10) Jakékoliv poškození RTZ bude neprodleně nahlášeno na některé z tel.čísel : 800 800 860, 354 627 079.

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Sídlo: Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 4776.
IČO: 497 90 676, DIČ: CZ49790676
Tel.: + 420 354 627 079, Zákaznická linka: 800 800 860
www.veolia.cz, www.veoliaenergie.cz

Držitel certifikátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.



- 11) Odkryté RTZ bude zajištěno proti poškození. Proti poškození bude zajištěno také RTZ, které nebude odkryto, ale nad kterým budou během provádění prací dočasně sníženy předepsané zásypové krycí vrstvy. Nad takovým RTZ nesmí přejíždět vozidla nebo stavební mechanizace.
- 12) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností budou práce zastaveny a věc oznámena na některé z tel.čísel : 800 800 860, 354 627 079.
- 13) Přerušení provozu RTZ, případné úpravy, demontáže, přeložky, změny, opravy závad atd. na stávajícím RTZ, které budou vyvolány nebo způsobeny v souvislosti s výše uvedenou stavbou, budou zajištěny až po našem odsouhlasení a na náklady stavebníka stavby, nedojde-li k jiné dohodě.

S přáním příjemného dne

František Morávek
Vedoucí sektoru

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Úbovice
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 497 90 676, DIČ: CZ49790676



3

Tel.: + 420 354 627 079
Mobil: + 420 724 153 479
E-mail: frantisek.moravek@veolia.com

Přílohy :

č.1 – situace tras RTZ v ZÚ stavby

