



RA4



"RA4" - atypický skříňový rozvaděč - IP40/IP20 - EI-30-D1-S; označený RA4; přívody spodem, vývody spodem/lorem, rezervy neinstalovat - ponechat prostoryou rezervu (tištěno slabě)
minimálně 3 x 24 pozic; montáž povrch; volné pozice rezerva

Přístroje z produkce OEZ, ABB, EATON ochrana SALTEK Dehn+Söhne

- "Q" - vypínač, přepínač
- "BC" - Kombinovaná SPD typu 2, přepětíová ochrana (dříve třídy B+C) - zapojení "V"
- "Fia" - jistič s proudovým chráničem
- "Fa" - jistič char. "B"
- "DET" - digitální třífázový elektroměr 3x40A

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|
| STAVBA | ! Změna 3 - 08.2021 ! ! Bez technické zprávy neplatné ! 3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S | | |
| STUPEŇ PROJEKTU | celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní tt. 47/28, Mariánské Lázně dokumentace pro provedení stavby | | |
| OBJEDNATEL-STAVEBNÍK | Město Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně | | |
| ARCHITEKT |  ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská U Průhonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com, www-a-tucek.cz | | |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI | Ivan Petráňl – MOEP Autorizovaný technik ČKAřF 0009293 Jablůvická 1321/26, 149 00 Praha 11, +420 605 766 259, moep@moep.cz, www.moep.cz | | |
| ČÁST | D.11 | ELEKTROINSTALACE | 08.2021 |
| PŘÍLOHA | E12-z3 | Atypický rozvaděč RA4 | ----- |
| Reprodukování výkresů nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.) | | | ----- MĚŘÍTKO |