



POZNÁMKA

- 1) ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ ODIZOLOVAT OD SVSLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ PRÝŽOVÝMI PODLOŽKAMI A PÁSKY. ODIZOLOVÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ V OBJÍMKÁCH POMOCÍ PRŮJÍZÝCH PÁSŮ.
- 2) PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (PŘEBETONOVANÝMI INSTALAČNÍMI JÁDRY, STĚNAMI) MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY. HMOTY POUŽITÉ PRO UTĚSNĚNÍ BUDOU ATESTOVANÉ A BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST SHODNOU S ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE, KTEROU PROSTUPUJÍ (EI, EW), NEPOŽADUJE SE VŠAK VYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST NEŽ 60 MIN. TĚSNÍCÍ HMOTA BUDE VYKAZOVAT STUPNĚ HOŘLAVOSTI NEJVYŠE C. PROSTUPY INSTALACÍ S PRŮŘEZEM NAD 8000 mm² MUSÍ BÝT OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI
- 3) V DOKUMENTACI JSOU UVÁDĚNY VNĚJŠÍ PRŮMĚRY POTRUBÍ.

±0,00 = 606,54 m.n.m. BpV			
STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně etapa II. - objekty A + C - dokumentace pro provedení stavby		
STUPEŇ PROJEKTU	Město Mariánské Lázně Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Pajer, +420 354 922 158, stanislav.pajer@marianskelazne.cz		
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	ARCHITEKT Ondřej Tuček Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Lenka Belanská, BA Nora Behová, Ing. arch. Matouš Štrba Na Manínách 32a/525 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com, www.a-tucek.cz		
ARCHITEKT	Zodp. projektant ZTI: Ing. arch. Jan Viktorin, ĚKA 02 072 Projektant ZTI: Ing. Jana Viktorinová, Přípotoční 23, 101 00 Praha 10, tel. +420 606 358 592, janavi@centrum.cz		
PROJEKTANT	ČÁST D.1.4 ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE DATUM 07/2021		
PŘÍLOHA	20 POŽÁRNÍ VODOVOD SCHEMA MĚŘÍTKO 1:50		

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než je určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena. © Ondřej Tuček, 2017