



RA2



"RA2" - atypický skříňový rozvaděč - IP40/IP20 - EI-30-D1-S; označený RA2; přívody spodem, vývody spodem/horem, rezervy neinstalovat - ponechat prostorovou rezervu (tíštěno slabě) minimálně 4 x 24 pozic; montáž povrch; volné pozice rezerva

Přístroje z produkce OEE, ABB, EATON ochrana SALTEK Dehn+Söhne
 "Q" - vypínač, přepínač
 "BC" - Kombinovaná SPD typu 2, přepětíová ochrana (dříve třídy B+C) - zapojení "V"
 "Fia" - jistič s proudovým chráničem
 "Fa" - jistič char. "B"
 "DET" - digitální třífázový elektroměr 3x40A

STAVBA	! Změna 3 - 08.2021 ! ! Bez technické zprávy neplatné ! 3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S		
STUPEŇ PROJEKTU	celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní tř. 47/28, Mariánské Lázně dokumentace pro provedení stavby		
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně		
ARCHITEKT	 ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská U Průhonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com , www.a-tucek.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ivan Petráň – MOEP Autorizovaný technik ČKAIT 0009293 Jezlovická 1321/26, 149 00 Praha 11, +420 605 766 259, moepe@moep.cz , www.moep.cz		
ČÁST	D.11	ELEKTROINSTALCE	08.2021
PŘÍLOHA	E10-z3	Atypický rozvaděč RA2	----- MĚŘITKO

Reprodukování výkresů nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.)