



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/21/1657/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 6. 12. 2021

Dodatečná informace č. 14 – vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P21V00000041
Evid. č. ve VVZ:	Z2021-040679
Název veřejné zakázky:	Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§3 písm. b) ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45454100-5 Rekonstrukce budov
- další předmět:	45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace:	801 – obec
Zastoupené:	Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061, CZ00254061
Datová schránka:	bprbqms
Profil zadavatele:	https://zakazky.muml.cz

3. Prodloužení termínu pro podání nabídek

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou obdržel dne 2.12.2021.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, omlouvám se, ale stále nerozumím i přes Vaši odpověď položce č. 409 (dodatečná informace č.10) ve výkazu výměr 1.01. Odpověděli jste, že je zde měrná jednotka ks. Ale já stále nechápu, jak může tedy být u položky 409 napsáno, že se jedná o 2,66 kusů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že se jedná o 2 ks, prefa výrobku rozměru 295x150x1125 mm tl. 45 mm.
Zadavatel sděluje, že na základě dotazu bude rozpočet upraven (SO 01.01; pol. 409).

Dotaz č. 2:

Dále u dodečné informace č.9 - dotaz č.2 - je specifikace pouze kabel Multimode 50um nedostatečná. Potřebujeme pro nacenění vědět, kolika vláknový optický kabel to má být?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že se jedná o Kabel Multimode 50um a tento kabel se skládá z 12 vláken.

Zadavatel sděluje, že na základě dotazu bude rozpočet upraven (SO 01.02: pol. 231 ; SO 02.02: pol. 127).

Dotaz č. 3:

Dodatečná informace č.9 - dotaz č. 4 - odpověď je nedostatečná. Potřebujeme k nacenění zcela přesnou specifikaci ústředny EPS/EZS včetně jejich periferií (klávesnice, čidla...). Ústředny mají určitý počet vstupů a výstupů, což ovlivňuje cenu a z PD nelze vyčíst.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že se jedná o Ústřednu EZS/EPS do 230 sběrníkových periferií..

Zadavatel sděluje, že na základě dotazu bude rozpočet upraven (SO 01.02: pol. 97 ; SO 02.02: pol. 75).

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací