



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# Město Mariánské Lázně

## Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/21/1711/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 9. 12. 2021

### Dodatečná informace č. 17 – vysvětlení zadávací dokumentace

#### 1. Identifikační údaje veřejné zakázky

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele: | P21V00000041                                                   |
| Evid. č. ve VVZ:                        | Z2021-040679                                                   |
| Název veřejné zakázky:                  | <b>Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa</b>            |
| Druh veřejné zakázky podle předmětu:    | Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ) |
| Druh zadávacího řízení:                 | Otevřené řízení (§3 písm. b) ZZVZ)                             |
| Limit veřejné zakázky:                  | Podlimitní veřejná zakázka                                     |
| Klasifikace CPV – hlavní předmět:       | 45454100-5 Rekonstrukce budov                                  |
| - další předmět:                        | 45000000-7 Stavební práce                                      |

#### 2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název veřejného zadavatele: | Město Mariánské Lázně                                         |
| Právní forma organizace:    | 801 – obec                                                    |
| Zastoupené:                 | Ing. Martinem Kalinou, starostou města                        |
| Sídlo:                      | Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně                           |
| IČO, DIČ:                   | 00254061, CZ00254061                                          |
| Datová schránka:            | bprbqms                                                       |
| Profil zadavatele:          | <a href="https://zakazky.muml.cz">https://zakazky.muml.cz</a> |

#### 3. Prodloužení termínu pro podání nabídek

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou obdržel dne 7. 12. 2021

##### Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v pořádku, že se v sociálkách nepočítá s nějakou hydroizolační stěrkou pod dlažbu? Dále jsem u dlažeb nikde nenašla nějaké izolační pásy, izolaci proti vlhku, izolaci proti vodě (odtokové žlábký).

##### Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že s hydroizolační stěrkou ani dalšími opatřeními nad rámec projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, se v dotazovaných prostorách nepočítá.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dotaz č. 2:**

Dobrý den, ještě k dodatečné informaci č.14 - ústředna EZS. u bodu č.3 požadujeme přesnou specifikaci ústředny a jejich periferií. Pokud se neudá typ, tak se tam cena velice liší.

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel sděluje, že na základě dotazu upřesňuje původní specifikaci takto: ústředna EZS má umět připojení cca 250 periferií (konkrétně jde o pol.98-104 příslušného výkazu), připojení LAN, GSM komunikátor.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník  
vedoucí odboru investic a dotací