



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/22/1227/EF

Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187

Mariánské Lázně 24.06.2022

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: <https://zakazky.muml.cz>

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:

Identifikátor veř. zak. – profil zadavatele:

Systémové číslo VZ: P22V00000025

Název veřejné zakázky:

Výstavba nových zastávkových přístřešků v centru města Mariánské Lázně

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)

Adresa veřejné zakázky:

<https://zakazky.muml.cz>

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dole jen „CPV“):

Druh plnění:

CPV kód:

Přístřešky pro zastávkové zastávky

44212321-5

Dotaz k zadávacím podmínkám:

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu účastníka výběrového řízení, a to, zda má zadavatel obrazovou dokumentaci ke stávajícím zastávkovým přístřeškům.

Odpověď na dotaz:

Ve výzvě k podání nabídky, bodu 4.1 Popis předmětu veřejné zakázky je, mimo jiné, uvedeno:

- a) Dva zastávkové přístřešky** jsou určeny pro zastávky městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) v lázeňském území, které se nacházejí v městské památkové rezervaci Mariánské Lázně. Typy těchto přístřešků musí být designově i rozměrově kompatibilní se stávajícími přístřešky, tj. musí splňovat požadavky schválené památkovou péčí.

Popis zastávkového přístřešku – v městské památkové rezervaci – 2 kusy

Zastávkový přístřešek – popis:

- plochá rovná šikmá pultová střecha z kaleného bezpečnostního skla
- ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou vypalovacího laku
- ocelová nosná konstrukce – bílá barva RAL 9010
- dřevěné prvky – nátěr bílá barva – lazura white
- zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla
- bez výplní bočních stěn
- integrovaná lavička z tropického dřeva např. JATOBA přírodní (bez povrchové úpravy)
- odvodnění – PVC hadice vedená nosným sloupem s vyústěním na dlažbu za zadní stěnou přístřešku
- krytá plocha cca 7 m², min. hloubka 1,36 m

K popsanému zastávkovému přístřešku zadavatel uveřejňuje foto stávajícího přístřešku v ML, umístěného v městské památkové rezervaci.

b) Tři zastávkové přístřešky jsou určeny pro dvě zastávky autobusu a jednu zastávku MHD v částech města **mimo městskou památkovou rezervaci**, ale musí být vzhledově podobné přístřeškům, které byly pro zastávky autobusu a MHD ve městě pořízeny dříve.

Popis zastávkového přístřešku mimo městskou památkovou rezervaci – 3 kusy

Zastávkový přístřešek – popis:

- oblá střecha z polykarbonátu
- ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou vypalovacího laku
- ocelová nosná konstrukce – barva antracitová šedá DB703
- zadní a boční stěny z kaleného bezpečnostního skla
- bez prosvětlené reklamní vitríny
- lavička z tropického dřeva např. JATOBA bez povrchové úpravy
- odvodnění vedené sloupem s vyústěním na dlažbu za zadní stěnou
- krytá plocha 5-6 m², min. hloubka 1,36 m

K popsanému zastávkovému přístřešku zadavatel uveřejňuje foto stávajícího přístřešku v ML, umístěného MIMO městskou památkovou rezervaci.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru