STÁV. SVĚTELNÉ MÍSTO. STOŽÁR V=8 m, VÝLOŽNÍK S VYLOŽENÍM 1 m. SVÍTIDLO ZRUŠIT, OSADIT SVÍTIDLO NOVÉ TYPU A A OVLÁDAČ SVÍTIDLA.
(STÁV.+STÁV.+A)

STÁV. SVĚTELNÉ MÍSTO. SVÍTIDLO ZRUŠIT, OSADIT SVÍTIDLO NOVÉ TYPU A–PŘECHODOVÉ A OVLÁDAČ SVÍTIDLA.
(STÁV.+STÁV.+A–P)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA A SVÍTIDLEM TYPU A.
(8+0+A)

A
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/100/3 (V=10m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D76 S VYLOŽENÍM 1,5 m A SVÍTIDLEM TYPU A.
(10+1,5+A)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/60/3 (V=6m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D60 S VYLOŽENÍM 0,5 m A SVÍTIDLEM TYPU B.
(6+0,5+B)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/60/3 (V=6m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D60 S VYLOŽENÍM 1,5 m A SVÍTIDLEM TYP B.
(6+1,5+B)

C
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/60/3 (V=6m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D60 S VYLOŽENÍM 1,5 m A SVÍTIDLEM TYP A–PŘECHODOVÉ.
(6+1,5+A–P)

B
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D89 S VYLOŽENÍM 1,5 m A SVÍTIDLEM TYPU B.
(8+1,5+B)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D89–90°, S VYLOŽENÍM 1,5 m A 2x SVÍTIDLEM TYPU B.
(8+1,5–90°+2xB)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D89–90°, S VYLOŽENÍM 1,0 m A 2x SVÍTIDLEM TYPU C.
(8+1–90°+2xC)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D89–90°, S VYLOŽENÍM 1,5 m A 2x SVÍTIDLEM TYPU A.
(8+1,5–90°+2xA)

STÁV. SVĚTELNÉ MÍSTO–STÁV. SVÍTIDLO ZDEMONTOVAT OSADIT NOVÉ SVÍTIDLO TYP A, OVLÁDAČ SVÍTIDLA JE STÁVAJÍCÍ.
(A)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/60/3 (V=6m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA A SVÍTIDLEM TYP C.
(6+0+C)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D89 S VYLOŽENÍM 1,5 m A SVÍTIDLEM TYPU A.
(8+1,5+A)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D89 S VYLOŽENÍM 2,0 m A SVÍTIDLEM TYPU A.
(8+2+A)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 89/80/3 (V=8m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D89 S VYLOŽENÍM 1,0 m A SVÍTIDLEM TYPU A.
(8+1+A)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/60/3 (V=6m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA A SVÍTIDLEM TYP B.
(6+0+B)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/60/3 (V=6m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA, VÝLOŽNÍKEM D60 S VYLOŽENÍM 1,0 m A SVÍTIDLEM TYP B.
(6+1+B)

ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ KUŽELOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 76/60/3 (V=6m), SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, OVLÁDAČEM SVÍTIDLA A SVÍTIDLEM TYP A.
(6+0+A)

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUP A VÝLOŽNÍK. PŮVODNÍ SVÍTIDLO VYMĚNIT ZA NOVÉ TYP B, OSADIT OVLÁDAČ SVÍTIDLA
(STÁV.+STÁV.+B)

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUP A VÝLOŽNÍK. PŮVODNÍ SVÍTIDLO VYMĚNIT ZA NOVÉ TYP A, OSADIT OVLÁDAČ SVÍTIDLA
(STÁV.+STÁV.+A)

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO A VÝLOŽNÍK NA SPOLEČNÉM SLOUPU TROLEJOVÉHO VEDENÍ PRO TROLEJBUSY. PŮVODNÍ SVÍTIDLO ZRUŠIT, OSADIT SVÍTIDLO NOVÉ TYPU A, VÝLOŽNÍK PONECHAT. OSADIT NA STOŽÁR PLASTOVOU SKŘÍŇ PRO NAPOJENÍ PŘÍVODNÍCH KABELŮ, UMÍSTĚNÍ STOŽÁROVÉ ROZVODNICE A OVLÁDAČE SVÍTIDLA.

STÁV. SVĚTELNÝ BOD

STÁV. SVĚTELNÉ MÍSTO–SVÍTIDLO–ZRUŠIT

ZRUŠENÉ SVĚTELNÉ MÍSTO ŘEŠENÉ SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ E–1817 (09/2017)

NOVÉ SVĚTELNÉ MÍSTO ŘEŠENÉ SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ E–1817 (09/2017)

STÁV. SVÍTIDLO A VÝLOŽNÍK NA BETONOVÉM SLOUPU ČEZ

STÁV. SVĚTELNÉ MÍSTO–STOŽÁR, (PATICE)–ZRUŠIT

SVÍTIDLO A VÝLOŽNÍK NA BETONOVÉM SLOUPU, SVÍTIDLO ZRUŠIT

SVÍTIDLO A VÝLOŽNÍK NA SPOLEČNÉM SLOUPU TROLEJOVÉHO VEDENÍ PRO TROLEJBUSY–SVÍTIDLO ZRUŠIT

STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘENÉHO OSVĚTLENÍ V ZEMI – ZRUŠIT

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4Bx16 V TRUBCE KABUFLEX R50 + VÝSTRAŽNÁ FOLIE VE VÝKOPU HL. 0,35m (POD KOMUNIKACÍ HL. 1,0 m + TRUBKA KABUFLEX DN 160)

ZEMNÍCÍ VIDIČ FeZn 10 mm V HL. 0,6 m

VZDUŠNÉ VEDENÍ VN

STROMY

NÍZKÝ POROST, KŘOVÍ, ŽIVÝ PLOT

TRASA NOVÉHO ROZVODU VO JE PRO LEPŠÍ ROZLIŠENÍ ZAKRESLENA PODÉL STÁVAJÍCÍ TRASY VO. TATO TRASA JE POUZE GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ. NOVÝ KABEL BUDE ULOŽEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE VO.

V SOUBĚHU S TRASOU VO ULOŽIT VE STEJNÉ HLOUBCE 3x TRUBKU KABUFLEX R50 40/50. JEDNA ZE TŘÍ TRUBEK BUDE VŽDY ZAOSTŘENA DO JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ A UKONČENA V PROSTORU STOŽÁROVÉ ROZVODNICE.

TRASA VÝKOPU 35X45 cm BUDE VEDENA MIN. 1,5 m OD KMENE STROMŮ.

NOVÉ KABELOVÉ TRASY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A REZ. CHRÁNIČKY ULOŽIT Z PODSTATNÉ ČÁSTI 0,5m OD OBRUBNÍKU.

V SOUBĚHU S KABELEM VO V HLAVNÍCH TRASÁCH PODÉL KOMUNIKACÍ A CHODNÍKU V PARKOVÉ ČÁSTI SOUBĚŽNĚ S ULICÍ AMERICKÁ ULOŽIT DO VÝKOPU 1x TRUBKU HDPE 40 PRO OTICKÝ KABEL.

DO VÝKOPU ULOŽIT 3x TRUBKU KABUFLEX R50 mm. TRUBKA S KABELEM VO BUDE UKONČENA PRŮBĚŽNĚ V PROSTORU STOŽÁROVÉ ROZVODNICE. 2x TRUBKA REZERVA.

TRASA VÝKOPU 35x45 cm MUSÍ BÝT VZÁLENA OD KMENE STROMŮ MIN.1,5m.

C

PODROBNÝ POPIS JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	JAN ROM-PROJEKTY ELEKTRO KOMENSKÉHO 934/24 363 01 OSTROV tel.: 353 567 614, 604 691 095 email: jrom@seznam.cz, www.galerliejaro.cz
JAN ROM	JAN ROM	JAN ROM	
INVESTOR: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		STUPEŇ: OS+PDPS	

REKONSTRUKCE VEŘJNÉHO OSVĚTLENÍ A NOVÉ INFRASTRUKTURY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

LEGENDA A POZNÁMKY

ELEKTRO

IČO	128 24 950
DATUM	10/2020
MĚŘÍTKO	–
FORMÁT	12A4
ARCH. Č.	E–1420/28