

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

DS

Číslo jednací: KHSKV 09604/2022/HP/Kuc – S10

Vyřizuje: Bc. Eliška Kučerová  
Telefon: 355 328 422  
E-mail: eliska.kuceroval@khskv.cz

Ing. Arch. Miroslav Míka  
Franze Kafky 835  
353 01 Mariánské Lázně

Datum: 31.08.2022

„Stavební úprava Městské muzeum Mariánské Lázně, na st.p.č. 14 v k.ú. Mariánské Lázně“

**Stavebník:** Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 mariánské Lázně, IČO: 002 54 061

**Zástupce stavebníka:** Ing. Arch. Miroslav Míka, se sídlem Ruská 124/15, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 103 37 075, na základě plné moci ze dne 18.03.2022

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka ze dne 03.08.2022 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentaci vydává toto:

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací stavby „Stavební úprava Městské muzeum Mariánské Lázně, na st.p.č. 14 v k.ú. Mariánské Lázně“

### souhlasí

#### Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení vypracoval zástupce stavebníka. Předložena byla dokumentace z července 2022.

Stavebník požádal KHS KK o závazné stanovisko pro vydání stavebního povolení.

Předmětem předkládané projektové dokumentace je úprava stávajícího výstavního prostoru (m.č. 1.03) na sklad. V rámci stavebních úprav dojde k zazdění jednoho vstupu, který je ze stávajícího promítacího sálu. Skladování zde bude ve stacionárních a 12 posuvných regálech o výšce 2700 mm.

Místnost bude větrána nuceně. Větrací a rekuperační jednotka umožní také regulaci vlhkosti vzduchu podle čidla vlhkosti v místnosti. Přívod vzduchu do skladu zajistí větrací a rekuperační jednotka ELEKTRODESIGN DUOVENT COMPAKT DV 1200. Distribuční elementy budou tvořit plastové anemostaty WDZA 125 pro přívod vzduchu a talířové ventily pro odvod vzduchu. Odvod znečištěného vzduchu je vyveden vzduchotechnickým potrubím do venkovního prostoru nad střechu objektu

Vytápění skladu bude pomocí deskových otopných těles. Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice v sousedním objektu.

Umělé osvětlení skladu bude provedeno LED svítidly a na základě předloženého výpočtu vyhovuje návrh umělého osvětlení požadavkům nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na projektovou dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Martin Páník, DiS. v.r.  
vedoucí oddělení hygieny práce Cheb

Ing. Martin Páník Digitálně podepsal Ing. Martin Páník  
Datum: 2022.08.31 10:50:42 +02'00'

**Kopie**

KHS KK – oddělení hygieny práce Cheb