



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/23/1935/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 20. 10. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku s údaji:

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Systémové číslo VZ:	P23V00000051
Název veřejné zakázky:	Víceúčelové hřiště Hamrníky, Mariánské Lázně
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:	Město Mariánské Lázně
Zastoupené:	Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ:	00254061; CZ00254061

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdržených dotazů.

Text dotazu ze dne 20. 10. 2023:

Vážení,

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené soutěži.

1. Ve vysvětlení č. 1 v odpovědi na dotaz č. 6 jste nedoplňli položku pro znak města do VV. -
Žádáme o doplnění.

2. Žádáme opakovaně o upřesnění odstínu barvy sportovního povrchu. Bezpříplatkový je většinou pouze jeden odstín, a to cihlově červený. V PD je ale uveden světlý a tmavý odstín modré. -

3. V TZ je zmiňován odvodňovací žlábek, ve VV chybí. Žádáme o sdělení, zda má být součástí dodávky, případně o doplnění do VV.

4. V PD a ve VV není řešena středa skladu na nářadí. Je zde uvedeno pouze opláštění prkny a palubkami, ale střešní plášť vč. oplechování celý chybí. Dále je v PD uvedeno, že sklad má dveře, které rovněž nejsou uvedené ve VV.

Odpověď:

1. Doplněno do VV (na konci listu 01_Hriste červeně).
2. Tmavší modrá RAL 5019, Světlejší modrá RAL 5015.
3. Odvodňovací žlaby nebudou součástí dodávky (v TZ odstraněno) - odvodnění plochy bude probíhat drenážním potrubím pod povrchem hřiště.
4. Doplněno do VV (na konci listu 01_Hriste červeně).

Zadavatel upozorňuje, že v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace upravil výkaz výměr. Upravený výkaz výměr je uveřejněn na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací