POZNÁMKY:

- V žádném případě nesmí být při realizaci podkopána základová spára !!!

- Zaměření a vynesení budovy je kvůli nepravidelnosti přizpůdobeno pravoúhlé soustavě. Zakreslení stávajícího stavu je provedeno v rozsahu nutném pro účel PD, tedy stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby. Stávající stav řeší především, obvodové nosné stěny a okolní zpevněné plochy. Zaměření místností a vnitřních nosných zdí je pouze informativní zakresleno pouze orientačně!
- Před započetím prací na stavbě je nutné vždy rozměry ověřit na stavbě a přizpůsobit přesným rozměrům stavby. Budou dodrženy technologické postupy a detaily udávané příslušnými normamo a výrobci stavebních materiálů!
- Základové konstrukce jsou zakresleny ve své předpokládané pozici, v případě zjištění jiných základových poměrů bude konzultováno s HIP.
- Po vyhloubení rýhy budou prověřeny dešťové svody s jejich odvedením dešťových vod dešťovou kanalizací. V případě, že se projeví jakákoliv porucha či nedostatečnost v rámci dešťové kanalizace, bude provedena její oprava. Rozsah bude upřesněn na stavbě po odkrytí dešťových svodů.

Oplechování:

K1	Etapa č.1 - 7m´	50 / 700 / 50 / 30
K2	Etapa č.1 - 31m´ Etapa č.4 - 10,6m´	50 / 100 / 50 / 30
K3	Etapa č.1 - 2m´	50 / 480 / 50

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo - smíšené (cihelné/kamenné)
- Neřešená část budovy
- Rostlý terén
- Kamenivio - stávající kačírek 0,8-1,2cm
- Odtokový žlab - betonový
- Chodník - betonová dlažba
- Asfaltová komunikace
- Betonová zatravňovací dlažba
- Stývající okapový svod - modře
- Stávající venkovní vpusť - zeleně
- Nové konstrukce - červeně
- Nové travní osetí
- Kamenná dlažba - šedá - žula do bet. mazaniny
- Dodatečná vertikální izolace zdiva - plošná tlaková injektáž
- Dodatečná vertikální izolace zdiva - pro zamez. přenosu vlhkosti do výšky cca 1200mm (výška odstraněné omítky)
- Nová sanační omítka - výška v cm - 100
- Svislá HI zdiva FDS - zakončeno drenážní trojvrstvou ochranou fólií- bez soklu - hloubka HI v cm - -100
- Svislá HI zdiva FDS - zakončeno perimetrální TI s geotextilií - se soklem - hloubka HI v cm - -100
- Dodatečná horizontální izolace zdiva - podřezání / injektáž
  Etapa č.1 - 29,7m²
  Etapa č.2 - 37,7m²
  Etapa č.3 - 25,7m²
  Etapa č.4 - 33,6m²

SCHÉMA BUDOVY:



STUDIO PROKON
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Pavel Graca
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Pavel Graca
VYPRACOVAL:	Ing. Marek Rychtr
AKCE:	Stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby Základní škola Jih Mariánské Lázně Mariánské Lázně, Komenského 459 St.p.č. 467, k.ú. Mariánské Lázně
INVESTOR:	Město Mariánské Lázně, IČO 00254061 Ruská 155/3 353 01 Mariánské Lázně
ÚČEL PD:	OHLÁŠENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO:	4xA3 / 1:100
ZAK. ČÍSLO:	2022_05_PG
DATUM:	06/2023
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
NÁZEV VÝKRESU:	**PŮDORYS 1.PP** D.1.1.10