



LEGENDA:  
TOPNÁ VODA – PŘÍVOD/ZPÁTEČKA – TRUBKA Z UHLÍKOVÉ  
OCELI S TEPELNOU IZOLACÍ  
STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPNÉ VODY

POZNÁMKA:  
– STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ  
– POTRUBÍ TOPNÉ VODY PRO OHŘEV VZT BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OKRUH OHŘEVU VZT  
– NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO V CHODBĚ 1.PP KDE JE VEDENO POTRUBÍ DO STÁVAJÍCÍ STROJOVNY  
– NOVÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V KOORDINACI SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY TOPNÉ VODY  
– STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA NÁTĚREM, BARVA PODLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU  
– NAPOJENÍ TĚLES NA POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PŘES TERMOSTATICKÝ VENTIL A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ													
<div>uniart</div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01 TEL./FAX. 354 623 578, 354 620 074, e-mail: uniart@tiscali.cz</div>															
VED.PROJEKTANT	ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ											
ING. ARCH.	ING.I. HLOŽEK	J.BROŽKOVÁ													
D. URBANEC															
INVESTOR	KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.			<table><tr><td>FORMÁT</td><td>3 A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>03/2023</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>OPRAVA</td></tr><tr><td>MĚŘITKO</td><td>1:100</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>50/22</td></tr></table>		FORMÁT	3 A4	DATUM	03/2023	ÚČEL	OPRAVA	MĚŘITKO	1:100	Č. ZAKÁZKY	50/22
FORMÁT	3 A4														
DATUM	03/2023														
ÚČEL	OPRAVA														
MĚŘITKO	1:100														
Č. ZAKÁZKY	50/22														
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ														
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, TŘEBÍZSKÉHO č.p.106															
MĚSTSKÉ DIVADLO															
OPRAVA ŠATNY PRO DIVÁKY															
D1.4b VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA															
PŮDORYS 1.PP – ÚT				ČÍSLO VÝKRESU											
				D1.4b.02											
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.															