



# Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 922 111

e-mail: muml@muml.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, ISDS: bprbqms

Č. j.: ORID/24/1355/KV

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Vargová

Mariánské Lázně 24.07.2024

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### 1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Identifikátor veř. zak. – profil zadavatele:

Systémové číslo: P24V000000057

Název veřejné zakázky:

**Opravy místních komunikací v Mariánských Lázních**

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)

Adresa veřejné zakázky:

<https://zakazky.muml.cz>

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku

Common Procurement Vocabulary (CPV):

Hlavní slovník, hlavní předmět:

45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

Hlavní slovník, další předměty:

45233142-6 Práce na opravě silnic

### 2. Identifikační údaje zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Zastoupené:

Martinem Hurajčkem, starostou města

Sídlo:

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČO / DIČ:

00254061 / CZ00254061

Profil zadavatele:

<https://zakazky.muml.cz>

Kategorie zadavatele:

Veřejný zadavatel ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ

### 3. Vysvětlení zadávací dokumentace

**Zadavatel obdržel dne 19. 7. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace**

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení ZD a uveřejnění nového výkazu výměr:

1. Ve výzvě k podání nabídky a ve smlouvě je uvedeno, že dopravní opatření (DIO) bude vyřízeno do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy je pouze reálné zpracovat a odsouhlasit DIO KŘ Policií ČR DI Cheb. Dalších 30 dní od podání žádostí má silniční správní úřad na vydání stanovení přechodného dopravního značení, zvláštního užívání komunikací a částečné anebo úplné uzavírky. Týden před zákazem stání v ulicích, musí být osazeno dopravní značení zakazující v určeném termínu parkovat. Na základě uvedených skutečností, žádáme zadavatele o prodloužení termínu kompletního vyřízení DIO včetně stanovení a rozhodnutí o uzavírkách a zvláštním užívání na 60 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

2. Jaká je hodnota PAU u asfaltových krytů (konkrétních ulic), které se mají odfrézovat a následně uložit na skládku? V zadávací dokumentaci nejsou protokoly o zkouškách.

3. U položek 19 a 20 výkazu výměr Libušina ulice (zastávka MHD), je uvedena skladba štěrk. vrstev a ŽB desky s kari sítí. Tato uvedená skladba je v rozporu s TP 170. Žádáme o opravu výkazu výměr a návrh nové skladby.

4. U položek výkazu výměr, kde je uvedeno řezání asf. krytu do hl. 80 mm, žádáme doplnit výkaz výměr o délky řezání (v současném výkazu výměr nejsou uvedeny).

5. U položek výkazu výměr, kde je uvedena zálivka spáry, žádáme doplnit výkaz výměr o délky zálivek (v současném výkazu výměr nejsou uvedeny).

6. U položek výkazu výměr, kde je uvedena likvidace vybouraných hmot, žádáme doplnit výkaz výměr o hmotnost v tunách (v současném výkazu výměr není uvedena).

### **Odpověď zadavatele:**

#### **Bod č.1**

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že lhůtu stanovenou ve smlouvě o dílo pro vyřízení DIO, tj. 30 kalendářních dnů, považuje na základě svých zkušeností z mnohých předchozích akcí za dostatečnou a nebude tedy tuto lhůtu prodlužovat. Zadavatel sděluje, že Policie ČR DI Cheb obvykle vydává souhlas do 15 dnů a silniční a správní úřad do 5 dnů, k tomu je stanovena lhůta pro uveřejnění na veřejné desce 5 dní.

Zadavatel sděluje, že v případě, že vybraný uchazeč prokáže, že vyřízení DIO z důvodů, které nejsou na jeho straně, trvalo déle než 30 dní, tak umožní prodloužení termínu o potřebnou dobu.

#### **Bod č.2**

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že nebylo prováděno zjišťování hodnot PAU a nemá tedy tyto údaje k dispozici. Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že na základě svých zkušeností z mnohých předchozích akcí v Mariánských Lázních nepředpokládá, že by asfaltové kryty byly kategorizovány jako nebezpečný odpad.

Zadavatel žádá uchazeče, aby toto sdělení vzali na vědomí a svou nabídku nacenili v souladu s tímto sdělením.

#### **Bod č.3**

Zadavatel sděluje, že na základě dotazu uchazeče opravil výkaz výměr a tento upravený výkaz výměr zařadil do zadávací dokumentace.

Zadavatel žádá uchazeče, aby pro sestavení své nabídky použili tento upravený výkaz výměr k ocenění.

Zadavatel dále sděluje, že deska bude provedena s dilatačními spárami po 5 metrech. Vzhledem k počtu průjezdů a zastavení vozidel MHD se budou podélné spáry kotvit a příčné vyztužovat. Pro konstrukční požadavky platí TKP, kapitola 6.

#### **Bod č.4, č.5**

U těchto položek si zpravidla každý dodavatel stanoví jednotlivé délky pro řezání a provedení zálivky asfaltu emulzí samostatně s ohledem na použitou technologii provádění, a také především ze situační výkresů území, kde lze délky jednotlivých řezů a zálivek odborným dodavatelem stavby určit, dle způsobu provádění.

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že řezání asfaltového kytu je popsáno jako součást agregované položky, přičemž zadavatel nestanovuje konkrétní délku těchto řezů.

Zadavatel žádá uchazeče, aby toto sdělení vzali na vědomí a svou nabídku nacenili v souladu s tímto sdělením.

#### **Bod č.6**

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že záměrně neuvádí hmotnost vyfrézovaného materiálu v tunách. Zadavatel považuje za dostatečné, že je uvedena plocha a požadovaná výška obrusné vrstvy, z toho objem vyfrézovaného materiálu pro výpočet množství materiálu v tunách.

Zadavatel žádá uchazeče, aby toto sdělení vzali na vědomí a svou nabídku nacenili v souladu s tímto sdělením.

### **Poznámka**

Požadované chybějící položky jsou uvažovány jako agregované s tím, že zadavatel předpokládá znalost odborných firem, které si nutné a potřebné položky dokalkulují pro stanovení celkové ceny. V minulých letech byly rozpočty stanoveny stejným způsobem a žádný ze zúčastněných dodavatelů neměl připomínky.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vargová  
referent odboru rozvoje města, investic a dotací