



Poznámka :

- Instalace pro kouřovou klapku bude provedena z nově osazené skříně RPK v prostoru rozvodny v 1. PP .
- Instalace pro připojení kouřové klapky ve střeš. prostoru bude provedena požárně odolným bezhalogenovým kabelem 3Cx2,5 - (N)HXCH FE180/E30 KERAM ul. ve výtahové šachtě ve stávajícím kabelovém žlabu.
- Instalace v prostoru bývalé strojovny bude provedena kabely ul. ve vkl. liště .

Soustava : 3 + N +PE , stř. 50 Hz , 400/230 V , TN-S  
 Ochrana : Samočinným odpojením  
 Proudovými chrániči  
 Vnější vlivy : AA5,AB5/AB8  
 Prostředí : Normální/nebezpečné

Projekce elektro-Ing.Stanislav Ambrož , Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mar.Lázně  
 mobil : +420 604 664 405 e-mail : ambrozst@atlas.cz

Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož

Investor : Město Mariánské Lázně , Ruská 155/3 , 353 01 Mariánské Lázně

Profese :	Elektro nn 0,4 kV	Datum :	12/2023
Zakázka č. :	840	Stupeň PD :	DPS
Místo stavby :	Mariánské Lázně	Měřítko :	1 : 50

Stavba :

**Domov seniorů Mariánské Lázně**  
**Tepelská 753/22 , Mariánské Lázně**  
**Elektroinstalace nn 0,4 kV**

Název :

**Instalace nn 0,4 kV - střecha - strojovna**

Příloha č. :

**04**