



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: ORID/24/1728/ML

Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345

Mariánské Lázně 25.9.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace

Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	P24V00000071
Evid. č. ve VVZ:	Z2024-041571
Název veřejné zakázky:	Technické zhodnocení fotbalového hřiště s umělým trávníkem - areál Viktoria, Mariánské Lázně
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§3 písm. b) ZZVZ)
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět:	45212221-1 – Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 23. 9. 2024 následující dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce:

1. Z důvodu správného ocenění stožárů osvětlení žádáme zadavatele o zaslání úhlu naklopení reflektorů.
2. Stožáry jsou poddimenzované. Ve výkazu výměr je uveden stožár o průměrech 159/133/114, to např. odpovídá typu U 12 od výrobce Kooperativa, kde sám výrobce uvádí max. zatížení vrcholu 50 kg. Svítidla v PD váží každé 30,5 kg krát dvě plus cca 10 kg na výložník = 70 kg! Bohužel na tento stožár byl dimenzován i základ stožáru. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV.
3. Je možné zredukovat počet stožárů, ale s vyšší výškou 15 m? U 12m stožárů jsme při výpočtech osvětlení na hraně jak s rovnoměrností, tak i činitelem oslnění a rovněž rušivé světlo může být zvýšené. 12m stožáry nepovažujeme za dobré řešení. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV.

Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel doplňuje do zadávací dokumentace dokument „Poloha svítidel“ pro potřeby správného ocenění.
2. Stožáry byly na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace upraveny. V souvislosti s úpravou zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele upravený výkaz výměr.
3. Počet stožárů zadavatel redukovat nebude, dle výpočtů je zadání v pořádku.

V souvislosti se shora uvedenými úpravami v zadávací dokumentaci zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 2. 10. 2024 do 17:00 hod.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru