



Rjp 1
jednotka propojení

vedení v trubce /PE 4025 v podlaze
dodávka čidla - délka 10 m

SQ1
VLHKOSTNÍ ČIDLO
SMART -SA 20
výška 3m nad podlahou
dodávka odvlhčovače

Rodv 1
odvlhčovač
L01

CYKY 3Cx1,5/PE 4025
JYTY 7x0,8 / PE 4025

VNĚJŠÍ VLIVY

AA5	NORMÁLNÍ V PROSTORU HALY
AD3	VODNÍ TRÍŠT- IP 43, VENKU

LEGENDA ROZVODŮ

- silové vedení NN v trubce PE
- ovládací vedení v trubce PE
- ovládací vedení / PE - dodávka odvlhčovače
- ovládací vedení / PE, trasa v prostoru vazníků

V PROSTORU ODVLHČOVAČE SE PROVEDE DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
VODIVÝCH PŘEDMĚTŮ !

SOUSTAVA - 230/400V, 3+PE+N, 50 Hz/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
Základní - samočinným odpojením od zdroje
Zvýšená- doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

HIP: Ing. M.Šitera		ZODP.PROJ.: V.Valeš		KONTROLA: Ing. M.Šitera		
Místo stavby:		Mariánské Lázně				
Investor:		Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně				
Název:		Odvlhčení ledové plochy ZS Mariánské Lázně				
Obsah:		ELEKTROINSTALACE - LEDOVÁ PLOCHA				<div><div>Číslo zakázky:</div><div>2015/07</div><div>Arch. číslo:</div><div>09/2015</div><div>Datum:</div><div>09/2015</div><div>Formát:</div><div>8 A4</div><div>Stupeň:</div><div>DSP</div><div>Měřítko:</div><div>1:100</div><div>Č.výkr.:</div><div>302.</div><div>Část:</div><div>D.3.</div><div>kopie:</div><div>0</div></div>