chladiva, el.kabel, opatřen stříškou, uzavřeno pěnou



rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm celkem hmotnost cca 250kg

klimatizační jednotka venkovní split MOCA30-24HFN1-QRDOGW, 845x320x700mm-50kg, chladivo R410A Ø10/Ø16 el.příkon 2,2kW/230V/9A, jištění 20A,nap. kabel 3x2,5, komun.kabel 5x2,5, osazeno na na rámu na střeše



atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů, 50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4 rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm celkem hmotnost cca 250kg

rozbočovač chladiva FQZHN-01D



2x prostup střechou tr.Ø150mm pro potrubí chladiva, el.kabel, opatřen stříškou, uzavřeno pěnou

klimatizační jednotka venkovní multisplit M50E-42HFN1-Q, 990x345x965mm-93kg, chladivo R410A Ø6/Ø10 el.příkon 5,6kW/230V/18,1A, jištění 25A,nap. kabel 3x4, komun.kabel 4x1, osazeno na na rámu na střeše

atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů, 50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4 rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm celkem hmotnost cca 250kg

rozbočovač chladiva FQZHN-01D



2x prostup střechou tr.Ø150mm pro potrubí chladiva, el.kabel, opatřen stříškou, uzavřeno pěnou

klimatizační jednotka venkovní multisplit M50E-42HFN1-Q, 990x345x965mm-93kg, chladivo R410A Ø6/Ø10 el.příkon 5,6kW/230V/18,1A, jištění 25A,nap. kabel 3x4, komun.kabel 4x1, osazeno na na rámu na střeše

Vypracoval: Ing. Petr Bůžek	Zodp. projektant: Ing Petr Bůžek	Tech. kontrola:	Ing. Petr Bůžek KLIMATECHNIK 353 01 Mariánské Lázně e-mail: klimatechnikpb@seznam.cz
Kreslil:			
Investor: Město Mar.Lázně			formát: A3
Akce: MATEŘSKÁ ŠKOLA Skalníkova Mar.Lázně CHLAZENÍ			datum: 6/2016 účel: RP č. zakázky: č. kopie: archivní č.:
Obsah výkresu: PŮD.STŘECHA HERNA3, HARNA4			Měřítko: 1:65 Č. výkresu: 6