1x prostup střechou
tr.Ø200mm pro potrubí
chladiva, el.kabel, opatřen
stříškou, uzavřeno pěnou

klimatizační jednotka venkovní multisplit M30E-27HFN1Q,
845x363x702mm-90kg,
chladivo R410A, 3x Ø6/Ø10
el.příkon 3,6kW/230V/11A, jištění 16A,nap. kabel 3x2,5,
komun.kabel 4x1, osazeno na na rámu na střeše

atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů,
50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4
rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm
celkem hmotnost cca 250kg

ø6+ø10
chladivo

ø6+ø10
chladivo

1x prostup střechou
tr.Ø150mm pro potrubí
chladiva, el.kabel, opatřen
stříškou, uzavřeno pěnou

atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů,
50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4
rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm
celkem hmotnost cca 250kg

klimatizační jednotka venkovní split
MOCA30-24HN1-QRD0GW,
845x320x700mm-50kg,
chladivo R410A Ø10/Ø16
el.příkon 2,2kW/230V/9A, jištění 20A,nap.
kabel 3x2,5, komun.kabel 5x2,5, osazeno
na na rámu na střeše

atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů,
50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4
rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm
celkem hmotnost cca 250kg

rozbočovač chladiva
FQZHN-01D

2x prostup střechou tr.Ø150mm pro
potrubí chladiva, el.kabel, opatřen
stříškou, uzavřeno pěnou

ø6+ø10
chladivo

ø6+ø10
chladivo

klimatizační jednotka venkovní
multisplit M50E-42HFN1-Q,
990x345x965mm-93kg,
chladivo R410A Ø6/Ø10
el.příkon 5,6kW/230V/18,1A, jištění
25A,nap. kabel 3x4, komun.kabel 4x1,
osazeno na na rámu na střeše

atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů,
50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4
rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm
celkem hmotnost cca 250kg

rozbočovač chladiva
FQZHN-01D

2x prostup střechou tr.Ø150mm pro
potrubí chladiva, el.kabel, opatřen
stříškou, uzavřeno pěnou

ø6+ø10
chladivo

ø6+ø10
chladivo

klimatizační jednotka venkovní
multisplit M50E-42HFN1-Q,
990x345x965mm-93kg,
chladivo R410A Ø6/Ø10
el.příkon 5,6kW/230V/18,1A, jištění
25A,nap. kabel 3x4, komun.kabel 4x1,
osazeno na na rámu na střeše

atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů,
50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4
rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm
celkem hmotnost cca 250kg

rozbočovač chladiva
FQZHN-01D

2x prostup střechou tr.Ø150mm pro
potrubí chladiva, el.kabel, opatřen
stříškou, uzavřeno pěnou

ø6+ø10
chladivo

ø6+ø10
chladivo

klimatizační jednotka venkovní
multisplit M50E-42HFN1-Q,
990x345x965mm-93kg,
chladivo R410A Ø6/Ø10
el.příkon 5,6kW/230V/18,1A, jištění
25A,nap. kabel 3x4, komun.kabel 4x1,
osazeno na na rámu na střeše

atyp.rám venkovní jednotky svařen z L-oc.profilů,
50x50x5, velikost 1200x500mm, s rozích přivařeny 4
rány pro 4x2bet.dlaždice 500x500x50mm
celkem hmotnost cca 250kg

rozbočovač chladiva
FQZHN-01D

2x prostup střechou
tr.Ø150mm pro potrubí
chladiva, el.kabel, opatřen
stříškou, uzavřeno pěnou

ø6+ø10
chladivo

ø6+ø10
chladivo

klimatizační jednotka venkovní
multisplit M50E-42HFN1-Q,
990x345x965mm-93kg,
chladivo R410A Ø6/Ø10
el.příkon 5,6kW/230V/18,1A, jištění
25A,nap. kabel 3x4, komun.kabel 4x1,
osazeno na na rámu na střeše

Vypracoval: Ing. Petr Bůžek	Zodp. projektant: Ing Petr Bůžek	Tech. kontrola:
Kreslil:		

Ing. Petr Bůžek
KLIMATECHNIK
353 01 Mariánské Lázně
e-mail: klimatechnikpb@seznam.cz

Investor: Město Mar.Lázně

Akce: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Skalníkova Mar.Lázně
CHLAZENÍ

Obsah výkresu: PŮDORYS STŘECHA

formát	A3
datum	6/2016
účel	RP
č. zakázky	
č. kopie	
archivní č.	
Měřítko	1:150
Č. výkresu	8