

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Dopravní stavby a venkovní architektura,
s.r.o.
Ing. Kamila Holotová
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:
2518/2016

Vyřizuje/linka:
Ivana Radojčicová/354 414 214

Cheb dne:
1.11.2016

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20161714

Název stavby: Chodník ulice Na Voře, Mariánské Lázně

Místo stavby: k.ú. Úšovice, p.p.č. 234/1

Investor: Město Mariánské Lázně, Mariánské Lázně

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší stavební úpravu vidlicové křižovatky spojující ulice Ke Kasárnům, U Mlékárny a Na Voře dole na křižovatku stykovou. Ve směru od křižovatky Ke Kasárnům bude komunikace zúžena na 6,5 m, čímž vznikne prostor pro vybudování chodníku o šířce 2,0 m. Stávající chodník podél ulice Na Voře dole bude v prostoru křižovatky upraven na minimální šířku 2,0 m, upraven bude i sjezd na pozemek 234/43 k.ú. Úšovice. Přejech pro chodce bude situován před upravovanou křižovatkou. Povrch vozovky a chodníku bude asfaltový. Odvodnění je řešeno do stávajícího žlabu, který je napojen do stávající uliční vpusti.

V zájmovém území se nachází vodovodní řad DN 100, DN 110, DN 150, jednotná kanalizace DN 200 včetně přípojek.


CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- poklapy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky/chodníku; obruby budou osazeny mimo revizní šachty
- svislé dopravní značení bude osazeno mimo trasu kanalizace
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Podmínky pro provádění stavby:


- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Mariánské Lázně. Kontakt: p. Našinec tel. 739 543 403 – vodovod a p. Hampejs tel. 739 543 416 – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Mariánské Lázně ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur


CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radojčicová
referent vodorozvoje