

CHEVAK Cheb, a.s.  
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB  
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554  
e-mail: chevak@chevak.cz  
webová stránka: www.chevak.cz  
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977  
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367  
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Pavel Graca  
Plzeňská 131/15  
35301 Mariánské Lázně

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Ivana Radojčicová/354 414 214

Cheb dne:

16.11.2017

## **Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20172018**

Název stavby: Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky - 1.etapa, 1.část, Mariánské Lázně - Úšovice

Místo stavby: k.ú. Úšovice, p.p.č. 266/1,

Investor: Městský úřad Mariánské Lázně, Mariánské Lázně

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší vybudování nové příjezdové komunikace, parkovacích stání pro nákladní automobily a chodníků, pro zajištění příjezdů a přístupů k přilehlým nemovitostem. Komunikace „větev A“ bude asfaltová š. 6,50 m a délky 60 m. Podél ulice Na Voře Dole a Ke Kasárnům je navržen asfaltových chodník šířky 1,5 m. Místní komunikace „větev B“ bude asfaltová š. 7,0 m, délky cca 234 m. Podél této větve je navrženo podélné parkovací stáním pro 3 nákladní automobily v šířce 3,25 m s výstupním chodníčkem šířky 1,0 m, délky cca 90 m. Po levé straně je navržen chodník v šířce 1,50 m a délce cca 200 m. Parkovací stání bude ze žulových kostek, chodníky a sjezdy z betonové dlažby. Odvodnění komunikace je řešeno do 13 ks nových vpustí, které jsou napojeny do dešťových kanalizací vyústěných do 9 ks vsakovacích zařízení.

### **CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:**

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Mariánské Lázně. Kontakt: p. Štelbacký tel. 739 543 403 – vodovod a p. Hampejs tel. 739 543 416 – kanalizace
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky/chodníku/terénu
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Mariánské Lázně ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Mariánské Lázně ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur

- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)


**Doporučení:**

Investor předá zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, která bude do mapových podkladů zanesena jako cizí – neprovozované zařízení.

  
**CHEVAK Cheb, a.s.**<sup>13</sup>  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer  
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

  
Ivana Radojčicová  
referent vodorozvoje