

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: 1013/17 Huková  
0537706/17/CCH/SS0 -1

Vyřizuje / Tel.  
Huková / 720 752 346

Datum  
19. 10. 2017

Ing. Jan Zugárek  
/konstrukce staveb/

**Věc: „VYBUDOVÁNÍ KOMUNIKACE - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HAMRNÍKY - 1. ETAPA, 1. ČÁST, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - ÚŠOVICE“**

**Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD ve stupni DUR a DSP“**

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v **ČSN 73 6005** Prostorová úprava vedení technického vybavení a **ČSN 33 4050** Předpisy pro podzemní sdělovací vedení
3. Na trase podzemního vedení SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty (stromy, keře) a zřizovat stavby či umísťovat konstrukce, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení SEK.
4. V místech plánovaných nových zhuťněných povrchů komunikace a chodníků (asfalt a dlažba) je nutná dodatečná ochrana, dělená chránička **KOPOHALF 110**.
5. NVSEK je viditelné a je nutné jej respektovat při pohybu mechanizace.
6. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s kontaktujte správce - **Šárka Huková / 720752346**.

.Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 0537706/17 vydané dne 16.02.2017, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S přátelským pozdravem

Ing. Šárka Huková

Pracoviště správy a ochrany sítí

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  


