

PROKON
Projektová a inž.kancelář
p.Josef Jelínek
Plzeňská 131/15
353 01 Mariánské Lázně

Č.j.:

Vyřizuje / tel.:
František Morávek / + 420 354 627 079

Mariánské Lázně 4. března 2016

Věc:

Zástavba lokality U Pily Mariánské Lázně – vyjádření pro účely územního rozhodnutí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 04.12.2015 a v návaznosti na naše písemné vyjádření ze dne 15.9.2014 tímto vydáváme naše souhlasné vyjádření pro účely územního rozhodnutí na předmětnou výstavbu 15 nových RD v lokalitě „U pily“, Mariánské Lázně.

Zároveň potvrzujeme náš zájem o připojení nových objektů na soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE) v M.Lázních a dostatečnou kapacitu této soustavy. Naše společnost nabízí své dodávky, služby a zkušenosti pro přípravu i realizaci stavby a případně i následné provozování systému vytápění nových objektů, vč.přípravy teplé vody. O veškerých záležitostech týkajících se připojení na SZTE jsme připraveni jednat.

Konkrétní varianta napojení na SZTE a připojovací bod mohou být z našeho pohledu upřesněny až v dalším stupni projektové dokumentace (pro stavební řízení, ohlášení stavby apod.)

Pro účely zpracování PD, přípravy a provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení (RTZ) dle zák.č. 458/2000 Sb. („Energetický zákon“) stanovujeme tyto podmínky :

- 1) Minimálně 5 dnů před zahájením prací v ochranném pásmu RTZ v naší správě, tj. 2,5 m na obě strany, bude u naší organizace objednáno vytýčení trasy RTZ a budeme požádání o písemné odsouhlasení prováděných prací (např. zápis do stavebního deníku).
- 2) Zhotovitel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky s polohou RTZ a stanovenými podmínkami.
- 3) Zához, zakrytí, přebetonování (atd.) výkopu v ochranném pásmu RTZ budou provedeny až po našem písemném odsouhlasení provedených prací (zápis do stavebního deníku stavby).
- 4) Bude dodržen zákon č.458/2000 Sb. („Energetický zákon“) a ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- 5) Stavebník se písemně zaručí za nepoškození RTZ ve správě naší společnosti.
- 6) V ochranném pásmu RTZ nebudou vysazovány žádné nové trvalé porosty (stromy, křoviny, okrasná zeleň, apod.).
- 7) V případě potřeby bude směrové a hloubkové uložení RTZ zjištěno po našem odsouhlasení příčnými sondami.


Držitel certifikátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.

- 8) V ochranném pásmu RTZ budou provedeny zemní práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a s nejvyšší opatrností !
- 9) Obsyp RTZ bude proveden 30 cm vrstvou písku a nad RTZ bude dodána výstražná folie zelené barvy.
- 10) Jakékoliv poškození RTZ bude neprodleně nahlášeno na některé z tel.čísel : 800 800 860, 354 627 079.
- 11) Odkryté RTZ bude zajištěno proti poškození. Proti poškození bude zajištěno také RTZ, nad kterým budou během provádění prací dočasně sníženy předepsané zásypové krycí vrstvy. RTZ, nad kterým budou během provádění stavby dočasně sníženy předepsané zásypové krycí vrstvy, není dovoleno přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací.
- 12) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností budou práce zastaveny a věc oznámena na některé z tel.čísel : 800 800 860, 354 627 079.
- 13) Stavba musí být prováděna bez přerušení provozu námi provozovaného RTZ v lokalitě stavby a odpojování, připojování a podobné zásahy na stávajícím RTZ ve správě naší společnosti může být provedeno pouze po našem odsouhlasení a za účasti pracovníků naší organizace.
- 14) Veškeré práce a dodávky materiálů, související s odpojováním, připojováním, případnými úpravami, demontážemi, přeložkami, změnami, opravami závad atd. na stávajících RTZ, vyvolané výše uvedenou stavbou, budou zajištěny až po našem odsouhlasení a na náklady stavebníka stavby, nedojde-li k jiné dohodě.

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem.

S úctou

František Morávek
Vedoucí sektoru


Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Úšovice
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 497 90 676, DIČ: CZ49790676



Tel.: + 420 354 627 079
Mobil: + 420 724 153 479
E-mail: frantisek.moravek@veolia.com

NADÁLE PLATI NAŠ ZÁJE
O PŘIPOJENÍ NOVÝCH OBJEKTŮ
NA VODNÍKOVÉ A KANALIZAČNÍ
SÍŤE. ENERGIÍ A POTŘEBY
DOSTATEČNOU KAPACITU.

27. 9. 2014


Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Úšovice
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 497 90 676, DIČ: CZ49790676



Držitel certifikátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.